

COMM AGGLO PAYS ST OMER/SUEZ DUNK.

Arras, le 1 mars 2021

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BAYENGHEM LES EPERLECCUES  
47 rue François Mitterrand  
62910 BAYENGHEM LES EPERLECCUES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00250669		mercredi 03 février 2021 à 12h05
Unité de gestion	0259	COMM AGGLO PAYS ST OMER/SUEZ DUNK.	par : PYP
Installation	UDI 000730	EPERLECCUES	Type visite : P1
Point de surveillance	S 0000000989	R.M	Commune : BAYENGHEM-LES-EPERLECCUES
Localisation exacte	évier local vestiaire garage lefait rue de watten		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	8,5 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	723 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,19 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,23 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire** Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)  
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00250361 Référence laboratoire : LSE2102-25721

MÉTABOLITES PERTINENTS	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chloridazone desphényl	0,81 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,197 µg/L		0,10		
<b>PESTICIDES DIVERS</b>					
Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00250669)**

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre chloridazone desphényl. Un contrôle renforcé est mis en place.

Pour le Préfet du Pas-de-Calais et par délégation,  
Le responsable du Service Santé Environnementale du Pas-de-Calais,

Eric BEMBEN